

EDITAL DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 002/2020

OBJETO: OBRA DE ACESSIBILIDADE INTERNA – EXECUÇÃO DE TORRES DE CIRCULAÇÃO VERTICAL, CONEXÕES E PASSARELAS PARA INTERLIGAÇÃO DOS HOSPITAIS DO COMPLEXO HOSPITALAR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 841122/2016.

ESCLARECIMENTOS Nº 06

Questionamentos Empresa: RS Sul

Item 1 - A especificação dos vidros da passarela está em 36mm, exclusivo PVB. Temos possibilidade de mudar a espessura nesta etapa de orçamento?

Item 2 - O adesivo em vinil verde a ser colado na parte interna da passarela, vcs tem sugestão de fornecedor?

Item 3 - O sistema de fixação do ACM, podemos considerar fita e não bandeja? o bandeja fica mais caro que a fita e o acabamento nos pilares fica muito melhor em fita.
Não achamos a cor PUMA, poderia nos orientar em qual planta?

Item 4 - Como faremos a fixação da tela bepex na parte inferior da passarela? Temos algum detalhe de fixação lateral e inferior?

Item 5 - O sistema de pintura é eletrostática branca e não anodizado branco (não existe).

Item 6 - A marca da automação que trabalhamos é DORMA. Devemos orçar outra marca de menor desempenho?

Respostas:

Item 01 - Seguir com a especificação descrita em projeto e memorial descritivo.

Item 02 - Em atenção aos princípios que regem o processo administrativo, não podemos informar ou sugerir fornecedores, respeitando a isonomia e impessoalidade.

Item 03 - Os pilares não serão revestidos, receberam somente o acabamento da estrutura metálica, favor desconsiderar o revestimento dos pilares em ACM.

Item 04 - Considerar fixação na estrutura inferior da Passarela, não temos detalhamento desta fixação.



Item 05 - Considerar pintura eletrostática branca.

Item 06 - O produto orçado deve ter a mesma especificação descrita em projeto e memorial ou similar de mesma especificação técnica

Porto Alegre, 21 de fevereiro de 2020.

