

EDITAL DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 002/2020

OBJETO: OBRA DE ACESSIBILIDADE INTERNA – EXECUÇÃO DE TORRES DE CIRCULAÇÃO VERTICAL, CONEXÕES E PASSARELAS PARA INTERLIGAÇÃO DOS HOSPITAIS DO COMPLEXO HOSPITALAR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 841122/2016.

ESCLARECIMENTOS Nº 07

Questionamentos: Empresa Construtora Abapan Ltda

Item 1 - Com relação aos documentos exigidos para a qualificação técnica, especificamente os atestados de capacidade técnica para a comprovação de 478 toneladas de estruturas metálicas e 928m de estacas raiz, favor esclarecer se a quantidade mínima exigida poderá ser comprovada através da soma de 2 ou mais atestados.

Item 2 - Já com relação à comprovação de instalações elétricas com automação (controle de iluminação) gostaríamos de que fosse especificado quais os tipos de controle de iluminação serão aceitos?

Respostas:

Item 01 – Sim, desde que atenda a quantidade mínima de 478 toneladas e 2600m² e 928m de estacas.

De acordo com os itens 4.2.2.2., 7.2.3.1.1 a 7.2.3.1.4 do edital: “Será(ão) aceito (s) atestado (s) com área ou prazo de execução diferente (s) do solicitado, desde que os serviços tenham sido executados em concomitância e o somatório obedeça a metragem mínima, não excedendo o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para execução.”

Item 02 - Foi projetado e detalhado um sistema baseado em KNX. A vantagem de usar este sistema é que vários fabricantes tem equipamentos e periféricos para este tipo de protocolo.

Outros sistemas poderão ser aceitos, desde que desempenhando a mesma função e que tenham protocolo aberto, ou seja, que sejam amigáveis ao pessoal da manutenção, sem a necessidade de pagamento de anuidades, mensalidades, etc. para manter o sistema em funcionamento.

Porto Alegre, 21 de fevereiro de 2020.

