

Porto Alegre, 14 de Junho de 2022

CONVÊNIO Nº 841122/2016 – EDITAL DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 030/2022

OBJETO 01 - REFORMA DO AMBULATÓRIO, DA QUIMIOTERAPIA E DA FARMÁCIA DE QUIMIOTERAPIA DO PAVIMENTO TÉRREO, DA INTERNAÇÃO DO 3º PAVIMENTO E DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO 6º PAVIMENTO DO HOSPITAL SANTA RITA.

ESCLARECIMENTO Nº 01

Questionamento DUCATTI ENGENHARIA:

Item 01 – *Os quadros de comando e de força do sistema de climatização do térreo não constam na planilha orçamentária. O que considerar?*

Resposta SANTA CASA:

Não considerar, posteriormente, caso necessário, serão fornecidos pela Santa Casa.

Item 02 – *Não existe rede de água quente dedicada ao sistema de climatização do térreo. Porém, o projeto determina que seja feita ligação com a rede existente. O que considerar?*

Resposta SANTA CASA:

Deverá ser considerado toda a infraestrutura de climatização presente no projeto até os pontos de espera indicados. A futura ligação com a rede de água quente será executada pela Santa Casa em outro momento.

Item 03 – *Pertence ao escopo dos licitantes o fornecimento das películas mencionadas como “película conforme padrão da instituição”? Se sim, qual é o padrão que deve ser considerado?*

Resposta SANTA CASA:

O padrão da casa é a película jateada, composta por uma faixa de 1m de altura e mais três tiras de 2cm com espaçamento de 2cm entre elas, conforme imagem abaixo:

